

点検整備項目表
低圧受配電設備

項目	規格・形状等	点検・整備内容	備考	点検頻度
・ 絶縁抵抗測定		1. 動力・電灯・制御回路等		1年
・ 接地抵抗測定	EC・ED	1. 接地抵抗器計における各種測定		1年
・ 電力ケーブル	端末部点検	1. 外観点検	屋内・柱上	1年
・ 配電盤	自立型(箱型)	2. 絶縁抵抗測定 1. 盤内母線各配線、接地線、及び端子緩み点検 2. 盤表面、内部の取付け計器・器具点検	盤内清掃含む	1年
・ 変圧器	タイトランス	3. 低圧母線絶縁抵抗測定 1. 外観点検・清掃 2. 絶縁抵抗測定		1年
・ 計器設置試験	単要素	1. 外観点検・清掃 2. 計器指示調整	※精密点検	1年
・ 継電器試験	単要素	1. 単一要素による動作試験 2. 複要素による動作試験		3年
・ 連動試験		1. リレーテストスイッチによる		3年
・ 3Eリレー		1. リレーテストスイッチによる		1年
・ 漏電リレー		2. 模擬入力による動作試験 1. リレーテストスイッチによる	※精密点検	3年
・ 引込柱	引込盤含む	2. 模擬入力による動作試験 1. 電柱・装柱器具の外観点検 2. 引込盤の内外観点検	※精密点検	1年

自家用発電機

項目	規格・形状等	点検・整備内容	備考	点検頻度
・ 発電機盤		1. 盤内母線各配線、接地線、及び端子緩み点検 2. 盤表面、内部の取付け計器・器具点検 3. 低圧母線絶縁抵抗測定	盤内清掃含む	1年
・ 絶縁抵抗測定		1. 電機子等		1年
・ 接地抵抗測定	EC・ED	1. 接地抵抗器計における各種測定		1年
・ 連動試験		1. リレーテストスイッチによる		1年
・ 保安装置試験		1. 動作試験 2. 警報・表示の確認		1年